

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Sorszám	Berendezés megnevezése, típusa	Cél-hely, ahova dolgozik	Hely	Mennyiség	Üzem	Gáz töltet	Szivárgás vizsgálat	Kar-bontás száma évente	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	A karbantartási és (amely berendezéséknél) ez feladat) a szivárgásvizsgálati feladatok ÉVES díja ¹
Karbantartási időszak: 2025. 01. 01.- 2025. 12. 31.																					
1. ORSZÁGHAZ																					
1.	Szellőztető ventilátor I.-II. ROSENBERG ANDB L 630 9FI, 7,5 kW, Q= 10.000 m3/h	Szerver gépház	Szerver gépház	2	folyamatos			4	x			x			x			x			64 000 Ft
2.	Csőventilátor +szűrő, frisslevegő ventilátor, ÖSTBERG CV100, a légszűrőjében épített fémdobozban paplanszűrő	Szerverterem	Posta mögötti helyiség	1	folyamatos			4	x			x			x			x			32 000 Ft
3.	Mitsubishi MSZ-GA 60VA 6Kw Split	Számítógéphálózati elosztóközpont	Számítógéphálózati elosztóközpont	2	folyamatos			4	x			x			x			x			64 000 Ft
4.	Fujitsu ASYG24LFCC	1 Fk elektromos főkapcsoló berendezés szünetmentes	Főelosztó + szünetmentes helyiség	1	folyamatos			4	x			x			x			x			32 000 Ft
5.	Daikin RZQG71L8V1/FBQ71C8	1 Fk elektromos főkapcsoló berendezés szünetmentes		1	folyamatos			4	x			x			x			x			32 000 Ft
6.	SAMSUNG multisplit MH070FXEA4A , 1,9-6,9 kW	Központi fűtőberendezés	Alagsor	3	szakaszos			2				x			x						48 000 Ft
7.	SAMSUNG multisplit MH070FXEA4A, 1,9-6,9 kW	Központi raktár, asztalosműhely	Alagsor	3	szakaszos			2				x			x						48 000 Ft
8.	GEA CAIR plus 128,128, étterem légkezelő	Étterem	Konyha alatti pince	1	folyamatos			6	x		x	x		x	x	x	x	x			144 000 Ft
9.	GEA GLRC 0302 AC 2 Folyadékűtő	Büfé	Étterem -mélypince	4	folyamatos			4			x	x	x	x	x	x	x	x			136 000 Ft
10.	CAV S 06-1x2F szellőző ventilátor	Posta	Alagsor posta, asztalosudvar	1	szakaszos			2				x			x						128 000 Ft
11.	Fujitsu AUYG 14 LVL + Fujitsu AOYG 14 LAC2 4,5 kW	Orvosi rendelő	A osztály alagsor	1	nyári			2				x						x			16 000 Ft
12.	Fisher split FSOAI-PM-1818E2, 5275W	Földszint Informatika	Földszint 39/A, L5 lépcsőház	1	folyamatos			4	x			x			x			x			16 000 Ft
13.	Camfil HEPA légtisztító berendezés	Könyvtár nagyolvasó	Földszint kupola alatti körfolyosó, Könyvtár alatti klímagépház	1	folyamatos			4	x			x			x			x			16 000 Ft
14.	Daikin RXS35K	Könyvtár nagyolvasó	Földszint kupola alatti körfolyosó, Könyvtár alatti klímagépház	1	folyamatos			4	x			x			x			x			16 000 Ft
15.	Airwell TR 40 légkezelő VESPER	Könyvtár nagyolvasó	Földszint kupola alatti körfolyosó, Könyvtár alatti klímagépház	1	folyamatos			4	x			x			x			x			16 000 Ft
16.	AIRWELL X 4650 AR 407/C Szekrény klíma	Könyvtár nagyolvasó	Földszint kupola alatti körfolyosó, Könyvtár alatti klímagépház	1	folyamatos			4	x			x			x			x			99 000 Ft
17.	UC 73A 407C légűtéses kondenzátor	Könyvtár nagyolvasó	Földszint kupola alatti körfolyosó, Könyvtár alatti klímagépház	1	folyamatos			4	x			x			x			x			64 000 Ft
18.	Airvent RKB1 800x500 elszívó ventilátor	Könyvtár Múzeális állomány	Földszint kupola alatti körfolyosó, Könyvtár alatti klímagépház	1	folyamatos			4	x			x			x			x			32 000 Ft
19.	Toshiba RAV-SM564CT-E/RAV-SP564AT-E 5kW	Könyvtár Múzeális állomány	Földszint kupola alatti körfolyosó, Könyvtár alatti klímagépház	1	folyamatos			2		x					x						16 000 Ft
20.	Toshiba RAC M10SKV-E	Könyvtár Földszint múzeális bemutató	Földszint dunai oldal K/05	2	szakaszos			2				x						x			32 000 Ft
21.	Mitsubishi MUZ-GE70VA/MSZ-GE71VA 7Kw	Órség monitorszoba	Földszint+ alagsor 118	2	folyamatos			4				x		x	x	x					64 000 Ft
22.	Daikin RX71GV/FTX71GV	Órség pihenő	Földszint 97+ alagsor L18	1	nyári			4				x		x	x	x					32 000 Ft
23.	Daikin PNA50A9+BRC1ES3B 5 kW	Főem. 46.	Helyiségek feletti padlástér	1	nyári			2				x						x			16 000 Ft
24.	Fujitsu AUY 045 LCLHA 14/16 kW kültéri	FŐE. 1-2.	Helyiség feletti padlástér	1	folyamatos			2				x						x			24 000 Ft
25.	Fujitsu ARXD14CALH 4,5 kW beltéri	FŐE. 4.	Helyiség feletti padlástér	3	folyamatos			2				x						x			48 000 Ft
26.	Olimpia Splendid Unico inverter 12 HP			1	nyári			2				x			x						16 000 Ft
27.	GEA AT Plus 15,15 légkezelő			1	folyamatos			4	x			x			x			x			96 000 Ft
28.	Hygrotherm párasító			1	szakaszos			4	x			x			x			x			32 000 Ft
29.	Galetti folyadékűtő I.			1	folyamatos			4			x	x		x	x						111 000 Ft
30.	Galetti folyadékűtő II.			1	folyamatos			4			x	x		x	x						111 000 Ft
31.	Galetti folyadékűtő III.			1	folyamatos			4			x	x		x	x						111 000 Ft
32.	TTL Szellőző ventilátor I.	FŐE. 5. Munkácsy terem	Padlástér, Munkácsy felső gépház	1	folyamatos			4			x	x		x	x						16 000 Ft
33.	TTL Szellőző ventilátor II.			1	folyamatos			4			x	x		x	x						16 000 Ft
34.	GEA CAIR plus S-1 légkezelő			1	folyamatos			4			x	x		x	x						16 000 Ft
35.	Hygrotherm párasító			1	folyamatos			4	x			x			x			x			64 000 Ft
36.	Airwell monoblokk klíma			1	szakaszos			4	x			x			x			x			32 000 Ft
37.	Cascade Window monoblokk klíma	FŐE. 6. Szalon	FŐE. 6. Szalon	1	nyári			2				x						x			16 000 Ft
38.	Szanyó SAU-32M légkezelő	FŐE. 13. dohányzó	Padlástér	1	nyári			2				x						x			16 000 Ft
39.	Fujitsu AUY 045 LCLHA 14/16 kW kültéri	FŐE. 14-15.	Padlástér	1	eseti			2				x									32 000 Ft
40.	Fujitsu ARXD14GALH 4,5 kW beltéri			1	folyamatos			2				x									24 000 Ft
41.	Menerga Adsolar 583201 Légkezelő			3	folyamatos			2				x									48 000 Ft
42.	Hygromatix C58-B elektromos párasító	FŐE. 16. Ülésterem	Karbantartó helyiség alatti pince (Déli óvóhely)	1	eseti			12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	121 000 Ft
43.	Társalgói elszívó ventilátorrendség, BSH AXN 12/56/800 M-D, Q=10.000 m3/h			1	eseti			4	x			x			x			x			32 000 Ft
44.	Daikin FV60D7V1/R60DB7 Split	FŐE. 17. Déli társalgó	Padlástér	2	szakaszos			2				x			x						32 000 Ft
45.	Vadász, Gobelín teremhez kültéri elszívó ventilátor	FŐE. 20.		2	nyári			2				x			x						32 000 Ft
46.	Daikin FV60D7V1/R60DB7 Split	FŐE. 23. Vadász, FŐE. 25. Gobelín terem	Tető	5	eseti			2				x			x						40 000 Ft
		FŐE. 26.		2	nyári			2				x			x						32 000 Ft

47.	Társalgói elszívó ventilátoregység, BSH AXN 12/36, 800 M-D, Q=10.000 m3/h	FÖE. 28. Északi társalgó	Padlástér	2	szakaszos		2		x		x							32 000 Ft
48.	Airwell AQCL 30 Pack folyadékűtő VESPER	FÖE. 32-36.	Helyiségek feletti padlástér	1	folyamatos		4		x		x		x					79 000 Ft
49.	LK-1 Eco Line 04 légkezelő			1	folyamatos		4		x		x		x					48 000 Ft
50.	LK-2 Eco Line 06 légkezelő			1	folyamatos		4		x		x		x					48 000 Ft
51.	Elektromos gőz légnedvesítő, HYGRO MATIK HY105EMP			1	szakaszos		4		x		x		x					32 000 Ft
52.	Daikin FV60D7V1/R60DB7 Split	FÖE. 39.		1	nyári		2			x		x						16 000 Ft
53.	Daikin RWEYQ8T vízűtéses VRV 25 kW	FÖE. 40. Delegációs terem	F osztály alagsori gépház	2	szakaszos		4	x		x		x						121 000 Ft
54.	Daikin légkezelő 5000 m3/h		F osztály alagsori gépház	1	szakaszos		4	x		x		x						32 000 Ft
55.	Daikin RXYSQ10TMY1B légűtéses VRV 25 kW		Tető	2	szakaszos		4	x		x		x						121 000 Ft
56.	Daikin légkezelő 2500m3/h		Padlástér	2	szakaszos		4	x		x		x						64 000 Ft
57.	Daikin FV60D7V1/R60DB7 Split	FÖE. 42.		2	nyári		2			x		x						32 000 Ft
58.	AEROPRODUKT Ecoline-08 építőelemes légkezelő	FÖE. 42-45.	Helyiségek feletti padlástér	1	folyamatos		4		x		x		x					64 000 Ft
59.	Ferroli RMP IP 35.1 VB AB 0M5 hőszivattyú			1	folyamatos		4		x		x		x					79 000 Ft
60.	IQ monoblokkos parapetklíma 3,5 kW	FÖE. 46.		1	nyári		2		x									16 000 Ft
61.	National CS-160YG23W5/CU-160Y235 split	FÖE. 49.		1	nyári		2				x							16 000 Ft
62.	IQ monoblokkos parapetklíma 3,5 kW	FÖE. 59.		1	nyári		2			x								16 000 Ft
63.	Unico 12 F monoblokkos parapetklíma 2,7 kW	FÖE. 63.		2	nyári		2			x								16 000 Ft
64.	Nyomó és szívó ventilátorok, 2 db BSH TLT AXO M-S 1120=26000m3/h, 9 db M-D 800=7200m3/h, 1 db M-D 630=6000m3/h, 1 db M-D 500=4500 m3/h	Általános szellőztetés	Mélypince	13	szakaszos		1		x									52 000 Ft
65.	Rosenberg Airbox S40-10R	Kupolaterem	Alagsor "C" osztály	2	nyári		2			x								48 000 Ft
66.	Mitsubishi PUHY-EP300YNW-a VRF kültéri	Kupolaterem	C1 C2 C3 C4 fűtőkamrák, alagsor	2	nyári		2			x								32 000 Ft
67.	Daikin RXYSQ8TMY1B mini VRV	Főemelet 9-11	"A" osztály keresztfolyosó, mélypince	3	nyári		2			x								24 000 Ft
68.	Daikin FXSQ140A légszűrőszűrő beltéri	Főemelet 9-11	"A" osztály keresztfolyosó, mélypince	3	nyári		2			x								14 400 Ft
69.	Daikin RXYSQ10TMY1B mini VRV	Főemelet 9-11	"A" osztály keresztfolyosó, mélypince	1	nyári		2			x								8 000 Ft
70.	Daikin FXSQ80A légszűrőszűrő beltéri	Főemelet 9-11	"A" osztály keresztfolyosó, mélypince	2	nyári		2			x								9 600 Ft
71.	Daikin RZASG-100MY1 SkyAir kültéri	Főemelet 9-11	"A" osztály keresztfolyosó, mélypince	1	nyári		2			x								23 000 Ft
72.	Daikin FBA-100A SkyAir légszűrőszűrő beltéri	Főemelet 9-11	"A" osztály keresztfolyosó, mélypince	1	nyári		2			x								4 800 Ft
73.	Axiálventilátor (18 000 m3/h)	Mélypince	Mélypince A osztály	2	folyamatos		4		x		x		x					32 000 Ft
74.	Rosenberg Airbox S40-10R légkezelő	TV stúdió	Alagsor TV stúdió mögötti helyiség	1	folyamatos		4		x		x		x					48 000 Ft
75.	Airvent VENT-315 Ecowatt	TV stúdió		1	folyamatos		4		x		x		x					8 000 Ft
76.	15kW-os Airvent gyártmányú elektromos légfűtő	TV stúdió		1	téli		4		x		x		x					9 600 Ft
77.	Daikin RXYSQ-10TY1 típusú VRV légkezelő kültéri egység	TV stúdió	"A" osztály keresztfolyosó, mélypince	1	nyári		2			x								23 000 Ft
78.	Daikin RZAG100MY1 típusú Sky Air kültéri egység	TV stúdió	"A" osztály keresztfolyosó, mélypince	2	nyári		2			x								31 000 Ft
79.	fujitsu ASYZ+LFCCLAOY G 2.4LF Cc	OH főemelet		6	szakaszos		2			x								48 000 Ft
80.	Fujitsu split ARXD14GALH	OH főem. 14-15.		3	szakaszos		2			x								24 000 Ft
81.	Rosenberg Airbox	OH kupola		2	folyamatos		2				x							32 000 Ft
82.	Split klíma berendezések - Daikin	OH fszt. 45-48.		4	folyamatos		2				x							32 000 Ft
83.	Split klímaberendezés	alagsor 12 léftel szemben		1	folyamatos		1											4 400 Ft
84.	Daikin FHA140A típusú Sky Air mennyezet alá szerelhető beltéri egység	TV stúdió		2	nyári		2			x								9 600 Ft
Berendezésszám:				145														

ORSZÁGHÁZ 1 ÉVRE ÖSSZESEN:

3 662 400 Ft

ORSZÁGHÁZ 1 HÓNAPRA ÖSSZESEN:

305 200 Ft

2. BARANKOVICS ISTVÁN IRODAHÁZ

85.	EUROCLIMA légkezelő típus: ZHK2000S V=9000m3/h	Szerverterem	Pince gépház	3	folyamatos		12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	216 000 Ft
86.	Frisslevegő befűtő csőventilátor EHLIS RR250C V=3000m3/h, P=110W		Pince gépház	1	folyamatos		2				x							16 000 Ft
87.	DAIKIN RXYQ10T Kompresszor-kondenzátor hűtőegységek 2 kompresszoros		Északi udvar gépház	3	folyamatos		12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	323 000 Ft
88.	CONDAIR gőzbenedvesítő Defensor Visual Mk5		Pince gépház	2	folyamatos		2				x							32 000 Ft
89.	YORK YLCC-152-38 folyadékűtő I.	Parapet fan-coilok, Dunai oldal	I-es Klimagépház pince	1	nyári		2			x				x				57 000 Ft
90.	YORK YLCC-152-38 folyadékűtő II.			1	nyári		2			x				x				57 000 Ft
91.	YORK 4 csőves parapet Fan-coilok	Dunai oldalon található irodák	Dunai oldal, 1-es ütem	198	folyamatos		3				x				x			1 188 000 Ft
92.	AIRVENT B32828 légkezelő I.			1	időszakos		4		x			x			x			32 000 Ft
93.	AIRVENT B32828 légkezelő II.	Parapet fan-coilok, déli oldal	II-es klimagépház	1	időszakos		4		x			x			x			32 000 Ft
94.	YORK YCRE-100SB folyadékűtő I. 307 kW			1	nyári		2			x				x				33 000 Ft
95.	YORK YCRE-100SB folyadékűtő II. 307 kW	Parapet fan-coilok, déli oldal	Pince hűtőgépház	1	nyári		2			x				x				33 000 Ft
96.	GÜNTNER S-GVH kondenzátor I.			1	nyári		2			x				x				16 000 Ft
97.	GÜNTNER S-GVH kondenzátor II.	YORK YCRE-100SB folyadékűtő II.	Déli udvar	1	nyári		2			x				x				16 000 Ft
98.	YORK 4 csőves parapet Fan-coilok	Déli részen található irodák	Déli oldal, 2 ütem	226	folyamatos		3		x				x					1 356 000 Ft
99.	YORK YCSE B 080 SB50 folyadékűtő 232 kW			1	nyári		2			x				x				23 000 Ft
100.	GÜNTNER GFV kondenzátor I.	YORK YCSE B 080 SB50 folyadékűtő	Északi udvar	1	nyári		2			x				x				16 000 Ft
101.	GÜNTNER GFV kondenzátor II.	YORK YCSE B 080 SB50 folyadékűtő		1	nyári		2			x				x				16 000 Ft
102.	YORK 4 csőves parapet Fan-coilok	északi részen található szobák	északi oldal 3 ütem	145	folyamatos		3		x				x					870 000 Ft
103.	YORK 4 csőves parapet Fan-coilok	északi és keleti részen található irodák	északi, keleti oldal 4. ütem	219	folyamatos		3		x				x					1 314 000 Ft
104.	Toshiba RAS 5M34S3 AV-E	Telefonközpont fejállomás	Telefonközpont pince	2	folyamatos		12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	96 000 Ft
105.	Mitsubishi split, MUZ-GP71VE, 7,1 kW	0,4 kV-os elosztó	pince	1	folyamatos		4			x		x		x				32 000 Ft
106.	EPCOOP EB-F-HSO "6" légkezelő	Étterem	Étterem átjáró telefonközpont felé	1	napközben		6		x			x		x				48 000 Ft

165.	CLH ECOLine KC befűvő	Látogatóközpont területe	196 szell. Gépház	1	folyamatos			4		x			x			x			32 000 Ft
166.	Rosenberg kalorifer		239,248,195 helyiségekben	2	folyamatos			2				x				x			112 000 Ft
167.	HELIOS B AMD 400/2 F300, füstmentesítés MHF1,MHF2	XV. Udvar PM kiállító tér	XV udvar melletti gépház	2	eseti			2				x				x			32 000 Ft
168.	HELIOS InlineVent KD 355/6/70/40	Látogatóközpont összes vízesblokk elszívás	Rakparti rámpa alján fém álmennyezet revíziós ajtó felett	1	folyamatos			2				x				x			8 000 Ft
169.	HELIOS SilentBox 400F	Kávézó elszívás	Rakparti rámpa alján fém álmennyezet revíziós ajtó felett	1	szakaszos			2				x				x			8 000 Ft
170.	HELIOS RR100	227 vízgépészeti helyiség	228 vízgépészeti helyiség	1	eseti			2				x				x			8 000 Ft
171.	HELIOS KRW EC 400,	Autómosó állások szellőztetése, AM1, AM2	243 raktár	4	eseti			2				x				x			32 000 Ft
172.	HELIOS KRD EC 500/80/50,	L1 lepesóház, Mélygarázs füstmentesítés	409 szellőző gépház	1	eseti			2				x				x			8 000 Ft
173.	HELIOS SB EC 200,	Tartózkodó helyiségcsoport vízesblokk elszívás, TVE	167 tároló	1	folyamatos			2				x				x			8 000 Ft
174.	HELIOS SB EC 250,	Tartózkodó helyiségcsoport teakonyha elszívás, TKE	167 tároló	1	folyamatos			2				x				x			8 000 Ft
175.	HELIOS SB EC 315,	Mélygarázs füstmentesítés, L2, L3 Lépcsóház előtér befűvő	417, 420 szellőző gépház	2	eseti			2				x				x			16 000 Ft
176.	HELIOS SB EC 200,	Főszűrőrámpa helyiségcsoport szellőzés, 271, 272 Hulladék tárolók elszívás	183 diszponibilis helyiség	2	eseti			2				x				x			16 000 Ft
177.	HELIOS SB EC 315,	159 UPS helyiség elszívás	196 szellőző gépház	1	eseti			2				x				x			8 000 Ft
178.	HELIOS ELS-V,	178 személyzeti WC elszívás, R1-E	178 személyzeti WC	1	folyamatos			2				x				x			8 000 Ft
179.	HELIOS AVD RK 1000/4-28",	L1,L2,L3 túlnyomósos lépcsóház befűvő ventilátor, Mélygarázs füstmentesítés	409, 417, 420 szellőző gépház	3	eseti			2				x				x			48 000 Ft
180.	Airvent CVAB	153 -2 mozgássérült Lift szellőzés, LKL	-2 mozgássérült liftgépház külső fal	1	eseti			2				x				x			8 000 Ft
181.	FlaktWoods 31JT-3LP-RBB-TB Jet típusú ventilátorok	-2,-3,-4 garázs tér	-2,-3,-4 garázs tér	90	eseti			2				x				x			720 000 Ft
182.	Woods HT160JMTSP/50/6/12/28 300°C/2 NA1600	Főszellőző ventilátorok (Kétirányú)MGV1, MGV2	230,232 szellőző gépház	2	eseti			2				x				x			32 000 Ft
183.	ATC RFA	Kótár és 56-os emlékhely	Északi, Déli szellőző alagút	4	folyamatos			2				x				x			32 000 Ft
184.	Légfűtőgőny, STAVOKLIMA ECON-C 200-W, 28,74kW	114 Képviseleti beléptetés	XXVIII. Kapu	1	eseti			2				x				x			16 000 Ft
185.	Elszívóernyő Halton	Kávézó elszívás	140 konyha	1	szakaszos			2				x				x			16 000 Ft
186.	Helios KWL EC 500	mélygarázs VIP vízesblokk szellőzés	174, 208, 308, 407	4	eseti			2				x				x			64 000 Ft
187.	Helios KWL EC 1800	mélygarázs -2 autómosó, kerékpáros vízesblokk szellőzés	239 szellőző gépház	2	eseti			2				x				x			32 000 Ft
188.	Helios KWL EC 2000	elszívás	195 raktár	1	eseti			2				x				x			16 000 Ft
189.	Légnedvesítő Condair MK5	XV. Udvar	103/1 XV. Udvar PM szellőzőgépház	1	szakaszos			2				x				x			24 000 Ft
190.	YORK YMWA 1004 HP 1004 hőszivattyú	Látogató központ, mélygarázs	Hűtő-fűtő gépház	2	folyamatos			3			x			x		x			131 000 Ft
191.	Camfil légtisztító CC800, 2x H13 és 3x aktív szén patronnal	Látogató központ, mélygarázs	Látogató központ, aula	1	folyamatos			4			x			x		x			8 400 Ft
Berendezésszám:				229															

LÁTOGATÓKÖZPONT ÉS MÉLYGARÁZS 1 ÉVRE ÖSSZESEN:

4 142 400 Ft

LÁTOGATÓKÖZPONT ÉS MÉLYGARÁZS 1 HÓNAPRA ÖSSZESEN:

345 200 Ft

4. TISZA LAJOS IRODAHÁZ

192.	régi VRV I. Daikin REYQ14P	pince -II. emelet irodaház udvari szobák	padlástér	1	hűt/fűt			2				x					x			67 000 Ft
193.	régi VRV II. Daikin REYQ14P	pince -II. emelet irodaház udvari szobák	padlástér	1	hűt/fűt			2				x					x			47 000 Ft
194.	régi VRV III. Daikin REYQ14P	pince -II. emelet irodaház udvari szobák	padlástér	1	hűt/fűt			2				x					x			47 000 Ft
195.	régi VRV IV. Daikin REYQ14P	pince -II. emelet irodaház udvari szobák	padlástér	1	hűt/fűt			2				x					x			47 000 Ft
196.	új VRV Daikin REYQ14T és REYQ16T	ísz - II. emelet utcai szobák, légszűrőszobák	padlástér	2	hűt/fűt			2				x					x			89 000 Ft
197.	Daikin ERLQ011CW1 Altherma 1. hősziv.	III. és IV. emelet rezidencia és protokoll		1	hűt/fűt			2				x					x			47 000 Ft
198.	Daikin ERLQ011CW1 Altherma 2. hősziv.	III. és IV. emelet rezidencia és protokoll		1	hűt/fűt			2				x					x			47 000 Ft
199.	Daikin ERLQ014CW1 Altherma 3. hősziv.	III. és IV. emelet rezidencia és protokoll		1	hűt/fűt			2				x					x			47 000 Ft
200.	Fujitsu VRP rendszer AJY 144 LELAH 45 kW	Bérlemény	kazánház feletti kültér	1	hűt/fűt			2				x					x			57 000 Ft
201.	Fujitsu VRP rendszer GALH kazettás beltéri	Bérlemény	alagsor	9				2				x					x			43 200 Ft
202.	Fujitsu VRP rendszer GALH oldalfali beltéri	Bérlemény	alagsor	4				2				x					x			19 200 Ft
203.	Légszűrőszobák beltéri egység FXDQ	földszint-II. emelet		48				2				x					x			230 400 Ft
204.	Régi visszaszerelt beltéri egység FXAQ	pince - II. emelet		38				2				x					x			182 400 Ft
205.	Parapet beltéri FXLQ	földszint		1				2				x					x			4 800 Ft
206.	DencoHappel GF32 fan-coil	III. és IV. emelet utcai front		15	hűt/fűt			2				x					x			72 000 Ft
207.	Daikin FWB03 légest. Fan-coil	4.14. nappali		1	hűt/fűt			2				x					x			4 800 Ft
208.	Daikin RZQG100LBY1 split klíma	0.07. - szerver		1	hűt/fűt			2				x					x			47 000 Ft
209.	LK01 Helios KWL EC 2600 Spro	Pince szintű légkezelő		1	fűt/hővissz			2				x					x			16 000 Ft
210.	LK02 Helios KWL EC 1800 Spro	tárgyaló légkezelő		1	fűt/hővissz			2				x					x			16 000 Ft
211.	LK04 Helios KWL EC 1800 Spro	3. emeleti légkezelő		1	fűt/hővissz			2				x					x			16 000 Ft
212.	LK05 Helios KWL EC 1200 Spro	protokoll légkezelő		1	fűt/hővissz			2				x					x			16 000 Ft
213.	LK06 Helios KW EC 700D pro	földszinti öltöző		1	fűt/hővissz			2				x					x			16 000 Ft

262.	VTS-VS-21-R-RHC	AHU 6 alagút légkezelő	pince	1	folyamatos			3	x				x			x					24 000 Ft
263.	VTS-VS-100-L-RMHC	AHU 7 előadótér légkezelő	OH 3-as udvar	1	alkalmi			3	x				x			x					24 000 Ft
264.	Repuro 650 R légkezelő - szellőzőgép	Irodaház	tető	1	folyamatos			3	x				x			x					24 000 Ft
265.	CARRIER 30RQM-520 folyadékűtő	Irodaház	tető	2	folyamatos			4	x				x			x					24 000 Ft
266.	Günthner GFW 090.4/2-S(S)-F4, 01/12P szárazhűtő	Irodaház	tető	1	folyamatos			4	x				x			x					48 000 Ft
267.	LG ARNU 180 GS IN4 Splitklíma beltéri egység	fszt.:1;2;3;4;5;6 emelet RACK helység	Irodaházban lévő helységek	24	folyamatos			4		x			x			x				x	384 000 Ft
268.	LG ARUM180 LTE5 Splitklímakültéri egység	Irodaház	tetőn	2	folyamatos			4		x			x			x				x	32 800 Ft
			Berendezésszám:	113																	
SZABAD GYÖRGY IRODAHÁZ 1 ÉVRE ÖSSZESEN:																					1 140 000 Ft
SZABAD GYÖRGY IRODAHÁZ 1 HÓNAPRA ÖSSZESEN:																					95 000 Ft

Berendezésszám mindösszesen: 1500

ORSZÁGHÁZ, BARANKOVICS ISTVÁN IRODAHÁZ, LÁTOGATÓKÖZPONT ÉS MÉLYGARÁZS , TISZA LAJOS IRODAHÁZ, SZABAD GYÖRGY IRODAHÁZ KARBANTARTÁSI, SZIVÁRGÁSVIZSGÁLATI FELADATOK 1 ÉVRE VONATKOZÓ MUNKADÍJA (V oszlop) ÖSSZESEN :

16 687 200 Ft

Dátum: 2024.11.22.

(cégszerű) aláírás

A jelen táblázatban azon berendezések, amelyek esetében szivárgásvizsgálati feladatokat kell végezni a „H” oszlopban kék színnel kiemelve szerepelnek.

* A karbantartás körében elvégzendő feladat kiterjed (valamint a karbantartási díj tartalmazza) az ellenőrzések során tapasztalt, és a szerződéses időszak alatt felmerülő hibák (hiányosságok) megszüntetésére (a biztonságos üzemképesség fenntartásához szükséges hibaelhárításokra, javításokra) irányuló összes tevékenységre. A karbantartási, szivárgásvizsgálati feladatok, szolgáltatások díja, ellenértéke tartalmazza a karbantartás és szivárgásvizsgálat körébe tartozó összes feladat, szolgáltatás teljesítéséhez szükséges minden munkadíj költséget (a kiszállás költségével együtt) és a felhasznált segédanyagok díját. Azonban nem tartalmazza a karbantartás során beépített – segédanyagnak nem minősített - anyagok és alkatrészek árát.