

Karbantartással érintett rendszerelemek¹ az
„Épületfelügyeleti rendszerek karbantartása és javítása”

tárgyú közbeszerzési eljárás 1. részéhez

Az alábbi gépészeti berendezések, rendszerek, valamint villamos rendszereket irányító és felügyelő épületautomatikai és épületfelügyeleti egységekre vonatkozik a karbantartás:

1. Barankovics István Irodaház:

- Kazánház és fűtési osztó
- VII. emeleti tárgyalók légkezelő berendezés és hűtés
- V. emeleti tanácstermek légkezelő berendezés és utókezelői
- V. emeleti tanácstermek folyadékhűtő
- Szobai szabályzók (IRC) 589 rendszer
- Szobai szabályzók folyadékhűtők, és szivattyús köreik
- Szobai szabályzók előfűtési körei
- Használati melegvíz előállítás
- 1-es tanácsterem légtechnika
- 2-es tanácsterem légtechnika
- 3-as tanácsterem légtechnika
- Étterem légtechnika
- Konyha légtechnika
- Rekreációs helyiségek légtechnikai és IRC-s fűtés hűtés automatikái
- Akadálymentes bejárat IRC egységei
- Órség épületautomatikai rendszereinek másodlagos monitorjai
- Légfüggönyök
- Öltözők légtechnika

¹ A közbeszerzési eljárás 1. részében az eljárás eredményeként kötendő szerződés 2. sz. melléklete

- Gépészeti tartózkodó légtechnika
- Villamos felügyelet
- Szerverteremhez tartozó gépészeti rendszerek és vészeseti üzenetküldő rendszer
- Sauter épületgépészeti és villamos felügyeleti és folyamatirányító megjelenítő vezérlő és kapcsolódó rendszerek kapcsolószekrényei és terepi automatika elemei

2. Országház:

- Munkácsy Terem légkondicionálás (alsó és felső gépházak),
- Üléstermi Menerga Adsolar 583201 légkezelő berendezés,
- Üléstermi fogadótéri hűtő-fűtő rásegítő egység,
- Mérésadatgyűjtés az épület kiemelt területein,
- Időjárás állomás,
- Konyha és étteremhez kapcsolódó gépészeti rendszerek (légtechnika, fűtés, hűtés, gépi hő és füstelvezetés),
- Konyhai hűtőkamrák technológiai szellőzésének,
- Büfészellőzés,
- Konyhához tartozó mélypincei berendezések (átemelők, zsomp, zsírleválasztó),
- Őrség és Tűzőrség radiátoros fűtési és hűtési rendszer,
- Országház HMV rendszer,
- Balassi Bálint utcai kazánépület: kazánok, mélygarázs alapfűtési hőcserélő és kazántechnológia és kiszolgáló rendszerek,
- Balassi Bálint utcai kazánépület: tűzi vízi szivattyúk, nyomásfokozó berendezés,
- Balassi Bálint utcai kazánépület: kiszolgáló épületgépészeti rendszerek,
- Vadász és Gobelin terem szellőztető berendezés, villamos ellenőrző rendszer,

- Országgyűlési Könyvtár nagyolvasó és muzeális értékű terület klímatiszáló berendezései,
- Főemelet 32-36. helyiségek szellőzőrendszer,
- Főemelet 42-45. légkezelő berendezés,
- Főemelet 42-45 hőszivattyú berendezés,
- Főemelet 58 gépészautomatikai berendezései
- Főemelet 1, 14 helyiségek hűtési rendszere,
- Országközi szerverterem hűtőegységek visszahűtő rendszerének érzékelő és beavatkozó elemei, illetve szerverterem belső állapotát fenntartó és ellenőrző berendezések, érzékelők elemei, SNMP átjelzések, vészeseti üzenetküldő rendszer, UPS hibajelző,
- Delegációs terem és gépházai,
- Észak és dél gőzosztó kondenz tartállyal,
- TV stúdió légtechnika,
- Társalgók szellőzése,
- Padlásszint „A osztályos” VRV-k, hűtők és másodlagos jelzői, mérői,
- Őrségi spliterek másodlagos jelzői és mérői,
- Mélypincei nyomó és szívó ventilátorok,
- Országközi kupola tűzivíz szivattyúk, nyomásfokozó berendezés,
- Országközi oltórendszer szerelvényeinek jelzései,
- Al-elosztó szekrények (FEAB; FEDE; FECF) ellenőrző rendszere,
- Közterületi (épületen belüli) folyosók, lépcsőházak világítás vezérlése
- 1 Fk, 2 Fk villamos főelosztó ellenőrző rendszer (ill. Modbus protokoll konverter, villamos jelzések),
- FECF villamos főelosztó elosztó villamos ellenőrző rendszer,
- FEDE villamos főelosztó elosztó villamos ellenőrző rendszer,
- Lampertz terem páratlanító,
- Lampertz terem párasítás és jelzések SNMP átjelzések (ZABBIX)

- Sauter épületgépészeti és villamos felügyeleti és folyamatirányító megjelenítő vezérlő és kapcsolódó rendszerek kapcsolószekrényei és terepi automatika elemei,
- Kupolahűtés (1-4) légkezelők
- Nemzetbiztonsági Bizottság tárgyaló légtechnika, légkezelő és hűtés.

3. Tisza Lajos Irodaház:

- 4 db VRV kültéri és hozzátartozó beltéri egységek pince – II. emeleti udvari irodák,
- 2 db VRV kültéri és hozzátartozó beltéri egységek földszint – II. emeleti utcai irodák,
- 3 db Hőszivattyú és rendszere a III. és IV. emelet rezidencia, protokoll,
- 1 db szerver splitklíma hőmérséklet figyelés
- 4 db légkezelő,
- 4 db elszívó ventilátor,
- Protokollkonyha légtechnika automatika
- Sauter épületgépészeti és villamos felügyeleti és folyamatirányító megjelenítő-vezérlő és kapcsolódó rendszerek kapcsolószekrényei és terepi automatika elemei,
- NGBS felületfűtési rendszer másodlagos ellenőrzése.
- Primer és szekunder hőközpontok automatika
- HMV készítés automatika

4. Szabad György Irodaház

- Gépi hő és füstelvezetési erőátviteli és automatika rendszer
- Alagút légtechnika automatika
- Parlament III-as udvar légtechnika automatika
- Irattár légtechnika automatika
- Konyha légtechnika automatika
- Étterem légtechnika automatika
- Irodák légtechnika automatika

- Öltözők légtechnika automatika
- Hőszivattyúk vezérlése automatika
- Kazánkörök vezérlése automatika
- fűtési és hűtési körök vezérlése automatika
- HMV készítés (konyha és irodaház) automatika
- Parlament déli kisegítő kondenz tartály automatika
- Villamos felügyelet (szinti elosztók és villamos főelosztó jelzései)
- Transzformátorok tér alatti helyiségeinek szellőztetése automatika
- Transzformátorok villamos jelzései (04 kV tér)
- NGBS rendszer SAUTER épületfelügyeleti rendszer kiegészítése
- Épületben kialakított kis és nagy tárgyalók IRC-s rendszerei
- Földszinti közösségi terek IRC-s rendszerei
- Tűzcsappantyúk másodlagos vezérlése
- Épületfelügyeleti rendszer (SAUTER)